

令和 7 年 8 月 19 日

機関各位

社会福祉法人東みよし町社会福祉協議会長

東みよし町デイサービスセンター「さざんか荘」における
レジオネラ属菌の検出について

東みよし町デイサービスセンターさざんか荘で実施した毎月 1 回の定例水質検査の結果、基準値を超えるレジオネラ属菌が検出されたため、8 月 19 日（火）より当分の間、東みよし町デイサービスセンターさざんか荘での浴槽の利用を休止し、シャワー浴のみの対応とすることをお知らせします。

記

1 菌が検出された場所及び数値

場所：東みよし町デイサービスセンターさざんか荘 一般浴槽
（東みよし町足代 2979 番地）

数値：レジオネラ属菌 一般浴槽 54cfu／100ml
（基準値：10cfu／100ml 未満）

※令和 7 年 8 月 1 日（金）に総合衛生コンサルタント株式会社スペックが水質検査を実施し、
8 月 18 日（月）午後 1 時過ぎに検査結果が届き、基準値を超える菌が検出されたという報告があったもの

2 令和 7 年 8 月 18 日の対応

三好保健所及び東みよし町福祉課にレジオネラ属菌の発生を報告

3 健康被害について

デイサービスセンターの契約利用者の健康状態は確認中ですが、現時点で健康被害を訴えている人はおりません。

4 今後の対応

①利用者の健康管理を注視します

②浴槽配管等の洗浄及び水質検査を行い、衛生の確保が図られる間、浴槽の利用を休止します。

5 その他

東みよし町デイサービスセンターさざんか荘の浴槽による入浴サービス以外のサービスは、通常どおり利用できます。

※ 問い合わせ

社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会事務局長 藤内 TEL0883-82-6309